

Rura miedziana chłodnicza w otulinie 5/8" zwój 25 mb.



Izolowana rura miedziana **HAVACO ColdLine** dla instalacji chłodniczych

Cena za zwój 25mb.

Kraj produkcji: Włochy

RURA MIEDZIANA:

- **Standardy:**
Rura miedziana zgodna ze normą EN 12735-1, przeznaczona do dystrybucji czynników R407 i R410.
- **Materiał:**
Stop miedzi C12200 Cu-DHP, odtleniona fosforowo, hartowana, w krążkach.
- **Skład chemiczny:**
Cu ≥ 99,90%; maksymalna dopuszczalna ilość fosforu = 0,015% ÷ 0,040%.

IZOLACJA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ

Pianka polietylenowa zapewnia izolację termiczną od otoczenia.

- **Pianka polietylenowa o niskiej gęstości:** izolacja wykonana z pianki polietylenowej o niskiej gęstości, komórki zamknięte, wolna od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000.
- **Przewodność cieplna:** 0,038 W/mK (przy 40°C) zgodnie z normą UNI EN ISO 8497.
- **Odporność na dyfuzję pary wodnej:** u=6100 zgodnie z normą UNI EN 13469
- **Temperatura pracy:** izolacja z pianki polietylenowej zapewnia prawidłowe działanie w temperaturze 5÷95°C.
- **Gęstość materiału izolacyjnego:** 30kg/m³
- **Ochrona zewnętrzna:** osłona polietylenowa zapewnia ochronę od uszkodzeń zewnętrznych
- **Kolor:** standardowo kolor biały
- **Grubość izolacji:** odpowiednia grubość izolacji zapobiega kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna wewnątrz niższa lub równa 50%, zgodnie z normą EN 14111 oraz UNI 10376 (1994)
- **Odporność ogniowa:**
 - klasa 1, zgodnie z normą DM 26/06/1984, zamienioną na DM 3/09/2001
 - certyfikat EUROCLASS: B₁ S1 D0 zgodnie z normą EN 13501-1
 - posiada certyfikat zgodności CE zgodnie z normą EN 14313

Średnica zewnętrzna [cale]

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

Grubość izolacji [mm]

Długość zwoju [m]

1/4	6,35	0,8	6	25
3/8	9,52	0,8	6	25
1/2	12,70	0,8	6	25
5/8	15,87	1	6	25
3/4	19,05	1	6	25
7/8	22,22	1	6	25